

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
о назначении административного наказания

« 16 » апреля 2018 г.

г. Урус-Мартан
место рассмотрения: город, село, район

*Я, государственный инспектор Урус-Мартановского района по пожарному надзору
ст. лейтенант внутренней службы Юсупов Магомедзми Русланбекович*

в соответствии со ст. 23, 34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
рассмотрев постановление прокурора совместно помощником прокурора Урус-Мартановского
района Мусаевым Х.У. о возбуждении административного дела и материалы дела в отношении
Тамасовой Тамилы Васильевны

(фамилия, имя, отчество)

проживающего (ую) *г. Грозный, Пионерская, д. 87, кв. 86*

указывается адрес места жительства

работающего (ую), учащегося (уюся) *Детский сад №5 «Ровода»*

наименование организации

в качестве *Заведующей*

ташкенская должность

привлекался (лась) к административной ответственности *нет* « » 20 г.

(да, нет)

(указать дату)

номер пункта, статья, законодательный акт и нормативные документы требования, которые были нарушены

Установил, что гражданин (ка) *Тамасова Тамила Васильевна*

(фамилия, имя, отчество)

« 06 » апреля 2018 г. в « 13 » час « 00 » мин *Детский сад №5 «Ровода»*

по адресу: г. Урус-Мартан, ул. Калинина, 1 нарушила требования пожарной безопасности,

место совершения административного правонарушения, наименование организации, ее юридический адрес

установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные

в случае возникновения пожара - краткая характеристика объекта, наименование здания, вида и содержания объектов и т. д., вытекающая отношение к делу,

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г., №390.

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены

а именно: 1) Один раз в квартал не проводится проверка работоспособности систем противопожарной защиты объекта (сигнализации) с оформлением соответствующего акта проверки. ППР РФ п.61. 2) Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. ППР РФ п.35. 3) Не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). ППР РФ п.63. 4) На первичные средства пожаротушения отсутствуют соответствующие сертификаты. ППР РФ п.70. 5) К работе допускаются лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности. Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. ППР РФ п.3. 6) В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта; б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты).

остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 7) Отсутствует специальный журнал произвольной формы в котором ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. ППР РФ 478.

За что предусмотрена административная ответственность по части 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Гр. Тамашева Тамара Васильевна на рассмотрение дела об административном правонарушении явилась

(ф.и.о. лица, в отношении которого ведется производство по делу)
(указать явилась, не явилась) (в случае отказа указать, известен ли в установленном порядке)

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.7; 29.10; п.1. ч.1. ст.29.9; Кодекса РФ об административных правонарушениях и принимая во внимание обстоятельства смягчающие административную ответственность предусмотренные ч.1 и 2 ст. 4.2 КоАП РФ, а именно раскаяние Тамашевой Тамары Васильевны в совершении административного правонарушения учитывая характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение (ст.4.1 КоАП РФ). Обстоятельств отягчающих вину (ст.4.3 КоАП РФ) в материалах административного дела нет.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь Тамашеву Т.В. к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
в виде штрафа в размере 6000 (шесть тысяч) рублей

вид взыскания: штраф или предупреждение

2. Объявить, что в соответствии с ч.1 ст.30.3 КоАП РФ он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

В случае подачи Вами жалобы, она будет рассмотрена в соответствии с требованиями ст. 30.5 КоАП РФ в 10-дневный срок. О принятом решении Вы будете уведомлены в порядке ст.30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Разъяснить гр. Тамасовой Т.В., что в соответствии со ст.33.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен в 60-ти дневный срок со дня вступления постановления в законную силу.

Сумму штрафа отнести на счет:

Главное управление МЧС России по Чеченской Республике
г.Грозный, ул. Тухачевского 13, (юридический и фактический)
Индекс 364060, ИНН - 2027001157, КПП - 201401001, ОГРН - 1042002610275,
Л/С-03941784270 в УФК по Чеченской Республике, Р/С - 40105810400001000001,
БИК- 049690001, ОКТМО - 96701000, КБК - 17711627000016000140
Отделение НБ Чеченской Республики Банк России.

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа необходимо предоставить должностному лицу, вынесшему постановление.

4. Разъяснить, что при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, отведенного на его добровольное исполнение, постановление будет направлено судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке. Одновременно с этим неуплата административного штрафа в срок, отведенный на добровольное исполнение постановления на основании части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего настоящее постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа до « 19 » июня 2018 г., материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Также « 20 » июня 2018 г., в 10 ч. 00 мин., по адресу: г.Урус-Мартан, ул.Н.Усамова, в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

5. Срок предъявления данного постановления судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения составляет 3 месяца со дня вынесения постановления.

государственный инспектор
Урус-Мартановского района по пожарному
ст. лейтенант внутренней службы



М.Р. Юсупов
ф. и. о.

Копию постановления получил: «16» апреля 2018г.

Т.В. Тамасова
подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу

Постановление вступает в законную силу « 26 » апреля 2018г.

Копия постановления направлена _____
(дата № почтового отделения и № звоняного письма с уведомлением)

ОТМЕТКА
об исполнении постановления
Постановление № _____ от « ____ » _____ 20 г. исполнено

(указывается дата и номер финансового документа)