



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике

Территориальный отдел в Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском, Сунженском районах

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**Должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный  
санитарно-эпидемиологический надзор**

**№69**

**(24) августа 2018г.**

**ТО Управления Роспотребнадзора  
в Ачхой-Мартановском районе**  
(место выдачи предписания)

**Сведения о лице, которому выдается предписание:**

Муниципальное бюджетное дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 5 «РОВДА», г. Урус-Мартан, расположенного по адресу: ЧР г. Урус -Мартан, ул. Мохади Шимаева №1, следующей Тамаевой Тамиде Васильевне

по именам, фамилиям, отчествам, а также месту нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилии, имени, отчества (при наличии отчества) и адресу места жительства проверяющего лиц (лиц), осуществляющего регистрацию и зачисление граждан, либо фамилии, имени, отчества (при наличии отчества) и адресу места жительства проверяющего гражданина;

**При проведении проверки, рассмотрении представленных документов:**

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

- унитазы не оборудованы гигиеническими настаками и детскими сидениями допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что не соответствует п. 6.19, гл.6 п. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В соответствии с п. 6.19, гл.6 п. СанПиН 2.4.1.3049-13, унитазы оборудуются детскими сидениями или гигиеническими настаками, изготавливаемыми из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами;

- в туалетных помещениях не установлены отдельные вешалки для ног, что не соответствует п. 6.21, гл.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В соответствии с п. 6.21, гл.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, в туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря. Допускается использование одноразовых полотенец для рук в туалетных для детей.

Допускается устанавливать шкафы для уборочного инвентаря вне туалетных комнат;

- не проводится своевременная замена перегоревших ламп, что не соответствует требованию п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В соответствии п. 7.8. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии. Ненормальные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- осветительные приборы в помещениях для детей не имеют защитную светорассеивающую арматуру, что не соответствует требованию п. 7.10, гл.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

реализаций». В соответствии п. 7.10, гл.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 Осветительные приборы в помещениях для детей должны иметь защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и прачечной - пылевлагонепроницаемую защитную арматуру;

- отсутствуют бытовые термометры для контроля за температурой воздуха, в спальных помещениях, что не соответствует требованию п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В соответствии п. 8.9. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров;

- не заключен договор с аккредитованной организацией (лабораторией) на проведение лабораторных исследований и испытания по программе производственного контроля, что является нарушением п 2.5. Санитарных правил СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2001 г.) В соответствии п 2.5. СП 1.1.1058-01 номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно, либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

**С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:**

1. Заменить все перегоревшие лампы;
2. Оборудовать осветительные приборы в помещениях для детей защитными светорассеивающими арматурами;
3. Оснастить бытовыми термометрами для контроля за температурой воздуха в спальных помещениях;
4. Оборудовать унитазы гигиеническими накладками и детскими сидениями допускающих их обработку моющимися и дезинфицирующими средствами;
5. В туалетных помещениях установить отдельные вешалки для ног;
6. Заключить договор с аккредитованной организацией (лабораторией) на проведение лабораторных исследований и испытания по программе производственного контроля.

**Срок исполнения: до 28 сентября 2018г.**

**Должностное лицо выдавшее предписание:**

Заместитель начальника  
администрации

Эльгакасев Магомед Ильясевич  
(Фамилия, имя, отчество)

О выполнении предписания известить должностное лицо Территориального Отдела Управления Роспотребнадзора в Ачхой-Мартановском районе **письменно до 28 сентября 2018г.**

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:

физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Предписание вручено заведующей Тамаевой Татьяне Васильевне

(Фамилия, имя, отчество)

  
Тамаева

«24» августа 2018г.

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. по адресу: